

**Faktor z (po občinah) pri tlaku meritve 23 mbar**

| Občina            | H (m) | $p_{amb}$ [mbar] | $P_{eff}$ [mbar] | $p_n$ [mbar] | $z_1$ [Nm <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> ] | $z_2$ [Nm <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> ] |
|-------------------|-------|------------------|------------------|--------------|--|--|
| Ajdovščina        | 109   | 1002,92          | 23               | 1013,25      | 0,99074                                  | 0,95980                                  |
| Bled              | 502   | 955,76           | 23               | 1013,25      | 0,94520                                  | 0,91568                                  |
| Brežice           | 156   | 997,28           | 23               | 1013,25      | 0,98530                                  | 0,95452                                  |
| Gorje             | 526   | 952,88           | 23               | 1013,25      | 0,94242                                  | 0,91298                                  |
| Kamnik            | 375   | 971,00           | 23               | 1013,25      | 0,95992                                  | 0,92993                                  |
| Krško             | 177   | 994,76           | 23               | 1013,25      | 0,98286                                  | 0,95216                                  |
| Laško             | 226   | 988,88           | 23               | 1013,25      | 0,97718                                  | 0,94666                                  |
| Logatec           | 476   | 958,88           | 23               | 1013,25      | 0,94821                                  | 0,91860                                  |
| Nova Gorica       | 97    | 1004,36          | 23               | 1013,25      | 0,99213                                  | 0,96114                                  |
| Ptuj              | 227   | 988,76           | 23               | 1013,25      | 0,97707                                  | 0,94655                                  |
| Radeče            | 210   | 990,80           | 23               | 1013,25      | 0,97904                                  | 0,94846                                  |
| Rogaška Slatina   | 246   | 986,48           | 23               | 1013,25      | 0,97487                                  | 0,94442                                  |
| Šempeter Vrtojba  | 72    | 1007,36          | 23               | 1013,25      | 0,99503                                  | 0,96395                                  |
| Šentjur           | 267   | 983,96           | 23               | 1013,25      | 0,97243                                  | 0,94206                                  |
| Štore             | 269   | 983,72           | 23               | 1013,25      | 0,97220                                  | 0,94183                                  |
| Vipava            | 103   | 1003,64          | 23               | 1013,25      | 0,99144                                  | 0,96047                                  |
| Vojnik            | 270   | 983,60           | 23               | 1013,25      | 0,97208                                  | 0,94172                                  |
| Zagorje ob Savi   | 259   | 984,92           | 23               | 1013,25      | 0,97336                                  | 0,94296                                  |
| Hrastnik          | 269   | 980,48           | 23               | 1013,25      | 0,096907                                 | 0,93880                                  |
| Lendava           | 161   | 996,68           | 23               | 1013,25      | 0,98472                                  | 0,95396                                  |
| Ljutomer          | 175   | 995,00           | 23               | 1013,25      | 0,98309                                  | 0,95239                                  |
| Murska Sobota     | 190   | 993,20           | 23               | 1013,25      | 0,98136                                  | 0,95070                                  |
| Ormož             | 218   | 989,84           | 23               | 1013,25      | 0,97811                                  | 0,94756                                  |
| Polzela           | 292   | 980,96           | 23               | 1013,25      | 0,96953                                  | 0,93925                                  |
| Prebold           | 279   | 982,52           | 23               | 1013,25      | 0,97104                                  | 0,94071                                  |
| Radenci           | 202   | 991,76           | 23               | 1013,25      | 0,97996                                  | 0,94936                                  |
| Središče ob Dravi | 183   | 994,04           | 23               | 1013,25      | 0,98217                                  | 0,95149                                  |
| Zreče             | 396   | 968,48           | 23               | 1013,25      | 0,95748                                  | 0,92758                                  |
| Žalec             | 255   | 985,40           | 23               | 1013,25      | 0,97382                                  | 0,94341                                  |

$z_1$  - meritev zunaj stavbe pri temperaturi plina 6 °C

$z_2$  - meritev znotraj stavbe pri temperaturi plina 15 °C in v vseh primerih plinomera s temperaturno kompenzacijo na 15 °C