

2025



Pregled plinske napeljave

Pozdravljeni,

V podjetju ADRIAPLIN smo se odločili, da naše odjemalce opozorimo na pomembnost nadzora plinovodnih instalacij. Nadzor mora po priporočilih nemškega združenja za vodo in plin (DVGW) vsako leto opraviti lastnik objekta, vsaj na vsakih 12 let pa ga mora opraviti za to usposobljen strokovnjak.

Pošiljamo vam seznam varnostnih kontrolnih točk za letni pregled plinovodne napeljave v vašem objektu, seznam se nahaja na hrbtni strani lista.

Vaša naloga je, da izvedete pregled celotne instalacije tako, da odgovorite na vprašanja zapisana na drugi strani. Kontrolni list opremite z datumom pregleda in shranite z ostalimi dokumenti o plinovodni instalaciji. Na vprašanja odgovarjate z da ali ne.

Navodila za kontrolo plinovodne napeljave in plinskih trošil:

DA

Če pri vseh vprašanjih odgovorite z da?

Super - vaša plinovodna instalacija je videti v redu, letni kontrolni pregled izvedite spet prihodnje leto, če ne bo prišlo do drugih posebnosti.

NE

Če boste kjerkoli odgovorili z ne?

Priporočamo vam, da čim prej pokličite instalaterja ali serviserja za plinsko peč, ki vam bo pomagal odpraviti nepravilnosti.

Izpolnjen dokument skrbno shranite, saj služi kot dokaz, da ste redno izvajali kontrolo plinske napeljave ter s tem opravili vaše zakonske obveznosti.

Seznam varnostnih kontrolnih točk >>>

Varnostne kontrolne točke:

- | | | |
|-----------|-----------|--|
| DA | NE | Ali sta glavni zaporni ventil in plinomer prosto dostopna? |
| DA | NE | Je plinska napeljava v brezhibnem stanju, lepo prebarvana in brez rje tudi pri stenskih oziroma stropnih prehodih in v vlažnih, neprezračenih prostorih? |
| DA | NE | So vsi deli plinske napeljave dobro pritrjeni na zidu in brez „priveskov“ ali nanjo obešenih predmetov? |
| DA | NE | So ustrezne odprtine za prezračevanje izvedene tudi v morebitnih kasneje nameščenih stenskih oblogah? |
| DA | NE | So prezračevalne odprtine v steni ali v vratih prostora s plinsko pečjo prosto dostopne in odprte? |
| DA | NE | Je zagotovljen zadosten dovod zgorevalnega zraka - velja tudi v primeru naknadne zatesnitve objekta oziroma po zamenjavi oken in vrat? |
| DA | NE | Ste se ob morebitni instalaciji nove kuhinjske nape ali sušilnega stroja posvetovali tudi s strokovnjakom (serviserjem, instalaterjem) za plinske peči? |
| DA | NE | Je plinovodna cev od štedilnika do plinskega priključka v zidu brez prepogiba in dovolj oddaljena od ognja in vročine? |
| DA | NE | Je pri vidnem plamenu v plinski peči ali na štedilniku plamen vedno značilne modre barve? |
| DA | NE | Je plinska peč neoporečna in brez sledi saj, obratuje brez vpadljivih vonjev po plinu in brez neželenega ali motečega hrupa? |

Kontrola z vaše strani je končana.

Datum: _____

Podpis lastnika: _____

Vaš ADRIAPLIN d.o.o.